

Podnět číslo 20030320144007

- 1) Podnět č.j. 20030320144007
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, zámek, plášťový most, spárování kamenného zdiva
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět ředitel zámku Dr. Slavko, MP
- 6) Co je třeba udělat Plochy, ze kterých materiál padá na cestu očistit, nejlépe otryskáním pískem, případně zavěsit podél zdiva nad cestu hustou síťovinu. V případě příštích akcí sanace spárovaného kamenného zdiva požadovat závěrečné otryskání povrchu pískem nebo ledovými krystaly. KOMENTÁŘ : při pádu z výšky až třiceti metrů by některé větší kusy mohly vážně poranit chodce či zabít dítě. (POZN.: ze spárovaného kamenného zdiva plášťového mostu odpadávají drobné i větší kusy materiálu) . Zajistil autor: 20.3.03 odesílám tento podnět obci cestou ing. Danielise - současně jako podklad (vzor) pro jednání se starostou 26.3.2003 11:00hod._
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20030320144007>
- 10) [Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.