

## Podnět číslo 20040415153007

- 1) Podnět č.j.** 20040415153007
- 2) Úroveň realizace** vyřešeno
- 3) Kde začít s řešením** Český Krumlov, sídliště Vyšný, východní část
- 4) Místo vady** -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět** Starosta JUDr. Frant. Mikeš ( od r. 2006 Ing. Luboš Jedlička) zastupitel, radní , Městský úřad, MÚ, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. VAKJ,  
**Vybudovat nový rozvod vody pro několik ( p.p. 15) čtyřbytových domů,** ale zejména pro panelák. V neznámém místě a ve velké hloubce (údajně 6m) z azbestocementového (?) potrubí uniká cca 1,8 vody za sec.  
Poznámka: Viz též podnět č.j.[2001 12 03 14 30 07](#)
- 6) Co je třeba udělat** Ztráty ( v cenách z r. 2004):  
155,52 m3 x 30Kč= cca 4700 Kč denně... x 365 =1,7 mil Kč/rok).  
\*2008 02 12 12 - vadné potrubí bylo odpojeno a voda přestala unikat.  
  
Bilance:  
v období, kdy na poruchu byli poprvé upozorněni odpovědní pracovníci (kteří však o úniku věděli možná i několik roků předtím) vyteklo do terénu cca 227 tisíc m3 vody v hodnotě minim.6,5 mil.Kč. Oprava stála pravděpodobně 150 tis. Kč
- 7) Autor podnětu** arbedzavináčwo.cz
- 9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
**Upozorňuji na existenci podnětu**  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20040415153007>
- 10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.**
- 11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
- 04. 04. 2011**  
V souvislosti z dalším zvýšením [cen](#)y vody se o podnětu diskutuje na serveru [demokracie.krumlov.cz](#)  
  
Ohlásil: Arbed
- 12. 02. 2008**  
vadné potrubí bylo odpojeno a voda přestala unikat.  
  
Bilance:  
v období, kdy na poruchu byli poprvé upozorněni odpovědní pracovníci (kteří však o úniku věděli možná i několik roků předtím) vyteklo do terénu cca 227 tisíc m3 vody v hodnotě minim.6,5 mil.Kč. Oprava stála pravděpodobně 200 tis. Kč  
  
Ohlásil: autor podnětu
- 08. 02. 2008**  
2008 02 08 až 09 - pracovníci německé firmy (z Norimberku) v průběhu cca **8 pracovních hodin** vyvrtali trasu pro nové potrubí a zatáhli je, aniž byl narušen terén nad ním.  
[FOTOGRAFIE](#)  
  
Ohlásil: autor podnětu
- 06. 02. 2008**  
zaměstnanci firmy Swietelski složili v prostoru úniku vody 124 bm vodovodního potrubí (PVC, světlost 80mm)  
  
Ohlásil: autor podnětu
- 15. 01. 2008**  
VAK opravil havarii ocelového potrubí v místě Loc: 48°49'18.394"N, 14°18'45.956"E .  
Původní únik trvá a je na trase dlouhé asi 220 m > k šachtě v prostoru Loc: 48°49'18.394"N, 14°18'45.956"E  
  
Ohlásil: autor podnětu
- 14. 01. 2008**  
upozornění na podnět přečetl Pavel Bohdal [pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz]  
  
Ohlásil: autor podnětu

**11. 01. 2008**

na úniky vody byly upozorněny osádky vozidel podniku [www.vakcj.cz](http://www.vakcj.cz) SPZ 3C7 68 17 a SPZ CK 83 56, které ověřují rozsah nového vývěru vody v prostoru Loc: 48°49'18.998"N, 14°18'46.757"E . **Únik se údajně zvýšil na 2,2 litrů za sec.** Pracovníci VAK J se domnívají, že jde i o vodu z jiných než vodárnami spravovaných zdrojů. Majitelem vodovodního rozvodu je Český Krumlov. Jeho správu svěřilo město a.s. VAKJ (?)

Ohlásil: autor podnětu

**11. 01. 2008**

Na existenci podnětů, které signalizují plýtvání [vodou](#), [elektřinou](#) a [teplem](#) upozornila správa NDOP město Č.Krumlov.

Ohlásil: autor podnětu

**09. 01. 2008**

odkaz na tento podnět byl přidán na hlavní stránku [www.ck.podnety.cz](http://www.ck.podnety.cz).

Ohlásil: autor podnětu

**08. 01. 2008**

VAK zahájil výkopové práce v asfaltové komunikaci 15 m severně od domu č.p.102, kde se objevil další vývěr vody.

Ohlásil: autor podnětu

**10. 07. 2004**

nad místem, kde p.p. bude třeba kopat položil kdosi nový asfalt.

Ohlásil: autor podnětu

**08. 06. 2004**

pracovník VAK hydrantem "odkaluje" (údajně) úsek, ze kterého uniká voda. Viz též podnět Č.j [2006 06 12 08 30 07](#).

Ohlásil: autor podnětu

**28. 04. 2004**

na trase hlavního řádu (směr panelák) jsou vytyčovací kolíky.

Ohlásil: autor podnětu

**07. 04. 2004**

upozorněna osádka vozidla CBA 45-63-.. (?) na možnost poškození řádu až v kasárnách a na fakt, že únik vody se v minulých dnech zvýšil. Voda p.p. teče k železniční trati i kanalizací, vybudovanou kdysi pro kasárna, která byla na území sídliště Vyšný v průběhu 2. světové války

Ohlásil: autor podnětu

**31. 03. 2004**

v prostoru sídliště jsou pracovníci VAK s měřicí technikou a přiznávají uvedené množství unikající vody.

Ohlásil: autor podnětu

**30. 03. 2004**

na telef. č. 800 900 991 (VAK) oznámeno, že vývěr vody v místě Loc: 48°49'17.658"N, 14°18'50.086"E se výrazně zvýšil

Ohlásil: autor podnětu

**Přílohy:**

[20040415153007-20110228-ckrumlov-sidliste-vysny-hydrant-u-panelaku-unik-vody.jpg](#)

**Přílohy:**

Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.